

Olsztyn, 11.06.2018 r.

ZESTAW (9)

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

Odpowiedzi na pytania dotyczące Umowy o PPP

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie SIWZ i Umowy o PPP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MPEC/PE-EZ/55/18 pn. ***„Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”***:

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy Formularza Ofertowego zakładka „Za10”- wymagania dotyczące Kotła Szczytowego

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że 2 kotły o mocy użytkowej 35 MW każdy będą spełniały wymagania postawione w specyfikacji przetargowej dotyczące minimalnej mocy Kotła Szczytowego tj. 70 MW.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kotły o łącznej mocy użytkowej w gorącej wodzie równej 70 MW i sprawności co najmniej 91,5% (zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku SIWZ_XIII – Tabela 2.3 pkt 5 Sprawność Kotłowni Szczytowej) będą spełniały wymagania SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w ten sposób, iż pkt. 2.1.2, ppkt.3 lit. d w Załączniku SIWZ EC A.I.1, otrzymuje brzmienie: „*moc kotłowni szczytowej 76 MW w paliwie*” (określa maksymalną dopuszczalną moc kotłowni w paliwie).

Pytanie nr 2

Zgodnie z PFU Partner Prywatny zobowiązany będzie do przetwarzania w ITPO biomasy. Taka regulacja jest sprzeczna z Decyzją Środowiskową, która nie dopuszcza przetwarzania biomasy. Zgodnie z Decyzją Środowiskową (str. 10 i 11) w ITPFP będą wykorzystywane następujące materiały i surowce:

- paliwo podstawowe - paliwo z odpadów komunalnych ze ZGOK i RIPOK
- paliwo pomocnicze - gaz ziemny
- paliwo rezerwowe - olej opałowy lekki

Z kolei z PFU wynika, iż:

- a) w pkt 2.2 (str. 7) przewidziano biomasę,
- b) w pkt 1.1 (str 15) wskazano, iż "Paliwem ITPO są przetworzone odpady komunalne. Paliwem rezerwowym ITPO będzie biomasa. Paliwem rozpalającym i podtrzymującym ITPO będzie lekki olej opałowy i/lub gaz ziemny. Paliwem Kotłowni Szczytowej będzie gaz ziemny i lekki olej opałowy",
- c) w pkt 1.2.2.4 Punkt przyjęcia Odpadów, magazyn, podawanie Odpadów do procesu Rysunek 1 Układ gospodarki Paliwem (str. 20) wskazano Strumień biomasy 194 m³/h, 39 t/h,
- d) w pkt 2.8.2.1 wskazano Biomasa Parametry biomasy podano w Załączniku EC A.1.2 Paliwa, media.

Spełnienie wymagań zawartych w PFU odnośnie budowy instalacji spalającej Biomase będzie wymagało prawdopodobnie zmiany Decyzji Środowiskowej. Proponujemy usunięcie Biomasy z listy paliw i pozostawienie wyłącznie paliw wymienianych w Decyzji Środowiskowej.

Pytanie nr 3

W załączniku nr XI Program Funkcjonalno-Użytkowy, EC A.I. Część opisowa i informacyjna, w pkt. 1.1 Koncepcja instalacji została zamieszczona informacja, iż paliwem rezerwowym dla ITPO będzie biomasa natomiast w EC A.1.2 Paliwa, media w pkt. 2.2. zostały podane jej parametry. Jednocześnie Decyzja SD.6220.15.MJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, działki nr 89-25/11, 89-25/12, 94-6/1, 94-6/3" z 22 grudnia 2015r. zawiera zapis informujący, że paliwem dla ITPFP będzie frakcja palna odpadów komunalnych natomiast nie zawiera informacji o dopuszczeniu biomasy jako tzw. paliwa rezerwowego.

Z uwagi na powyższe. Wykonawca wnioskuję o usunięcie z zapisów SIWZ wymagań/zapisów odnoszących się do zastosowania biomasy jako paliwa rezerwowego dla ITPO.

Pytanie nr 4

W związku z koniecznością współspalania biomasy w ilości co najmniej 20 %, Wykonawca zwraca się o podanie jaka maksymalna ilość biomasy powinna zostać uwzględniona przez Wykonawcę przy projektowaniu paleniska.

Pytanie nr 5

Czy zamieszczony w dokumencie EC A.I.1. diagram spalania uwzględnia już konieczność spalania osadów ściekowych oraz biomasy?

Odpowiedź na pytanie nr 2, nr 3, nr 4, nr 5:

Zamawiający zmienia wymagania i nie oczekuje spalania biomasy i osadów ściekowych, w związku z tym, wprowadza następujące zmiany SIWZ:

Z Załącznika SIWZ_XI EC A_I__II PFU w pkt. 1.1 wykreśla zdanie dotyczące paliwa rezerwowego (biomasy) w brzmieniu: „*Paliwem rezerwowym ITPO będzie biomasa*” oraz wykreśla się pkt. 2.8.2.1

Ponadto strumień biomasy pokazany na przykładowym rysunku 1.1 w pkt. 1.2.2.4 - nie stanowi Wymagania Zamawiającego.

Z załącznika SIWZ_XI EC_A.I.1 usuwa się ppkt. 4 punktu 3.1.2, jak również wymagania dotyczące biomasy zawarte w pkt. 3.8.3. Ponadto w ppkt. 1 wykreśla się zdanie: *Do magazynu uzupełniajco będzie mogła być podawana biomasa w postaci zrębków.* a ppkt. 4 przyjmuje brzmienie: „*Chwytki suwnic będą umożliwiały pobór Odpadów*”

Z załącznika A.I.2. usuwa się pkt. 5 w tabeli 1.1 oraz pkt. 2.2.

Ponadto Zamawiający uzupełnia Załącznik SIWZ I Definicje o pojęcie „zwłoki” w brzmieniu:

„*Zwłoka - oznacza brak realizacji zobowiązania Strony w terminie umownym, z dowolnej przyczyny, z wyłączeniem sytuacji, za które zgodnie z Umową Strona zobowiązana odpowiedzialności nie ponosi*”