

Olsztyn, dnia 08.02.2019 r.

## WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/8/19) na *Przebudowę sieci ciepłych w rejonie ul. Piłsudskiego - Wyszyńskiego – etap I* w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II”

### Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy do zasypania wykopów należy przyjąć grunt dowieziony? Wykop (poz 6,7) 45,02m<sup>3</sup> Podsypka, obsypka (8,9,10,11,12) 185m<sup>3</sup> Zasypanie (poz 13,14) 661,06 Wywóz nadmiaru gruntu (poz 15,16) 661,06. Czy w pozycjach wywozu zaszła pomyłka przy wpisywaniu obmiaru czy wykonany wykop należy zasypać gruntem dowiezionym?

### Odpowiedź:

Do zasypania wykopów należy użyć zarówno piasku zgodnie z technologią montażu rur preizolowanych, jak i gruntu rodzimego. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż konieczność zagęszczenia gruntu zarówno w miejscu wykonywania sieci preizolowanej, jak i demontażu starego ciepłociągu może wymagać dowiezienia piasku lub kruszywa zapewniającego właściwy stopień zagęszczenia równy 1, stąd przyjęto możliwość wywozu 661,06 m<sup>3</sup> gruntu. Wycena tej pozycji zależy od Wykonawcy i może wahać się od 1 grosza do ceny rynkowej wywozu m<sup>3</sup>.

### Pytanie nr 2

Czy demontaże należy wykonywać jedynie w miejscach, gdzie projektowana sieć ciepła przebiega po trasie istniejącej sieci ciepłowniczej? Czy Zamawiający otrzymał zgody właścicieli/władających nieruchomości na demontaż istniejącej sieci kanałowej?

### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Zał. 1 Projekt budowlany, pkt.5 Opisu technicznego, demontażowi podlega cała istniejąca sieć ciepła na przebudowywanym odcinku. Zakres prac został uzgodniony z właścicielami nieruchomości.

### Pytanie nr 3

Proszę o przesłanie wszystkich załączników w formie edytowalnej dotyczących postępowania MPEC/PE-EZ/8/19.

### Pytanie nr 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników nr 9, 10, 11 i 12 w formie edytowalnej.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia wszystkich załączników w formie edytowalnej. Zamawiający udostępni w formie edytowalnej załączniki, które wymagają uzupełnienia przez Wykonawcę, czyli Załączniki nr 9, 10, 11 i 12 do SIWZ.