

Olsztyn, dn. 22.03.2019 r.

ZESTAW (41)

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

Dotyczy: postępowania nr MPEC/PE-EZ/55/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia Zamawiającego

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących SIWZ i Umowy o PPP, działając na podstawie pkt. 14.1, pkt. 14.2 i pkt. 14.6 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, jak następuje:

Pytanie nr 1

Rozbieżność pomiędzy Formularzem ofertowym przekazanym z datą 01 Marca 2019 a zał. XIII do Umowy PPP „Gwarantowane Parametry Techniczne”

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę na rozbieżność w parametrach dotyczących parametrów (temperatury) T zasilania i T powrotu wody sieciowej pomiędzy formularzem ofertowym zał. 13 i 17 oraz zał. XIII do Umowy PPP „Gwarantowane Parametry Techniczne”. Prosimy o modyfikację odpowiednich wartości w formularzu ofertowym.

Odpowiedź:

W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający informuje, iż niniejszym aktualizuje temperatury wody sieciowej w następujących dokumentach:

Formularz ofertowy

- Arkusz ZAŁ13 komórki E11:G12;
- Arkusz ZAŁ17 komórki D19:G20 oraz M19:O20.

Narzędzie

- Arkusz Char_ITPO komórki E7:D89;

Pytanie nr 2

Pkt 17.20.7 SIWZ

Zgodnie z pkt 17.20.7 SIWZ do Oferty należy załączyć referencje z przypisu do pkt 1.1. ppkt 2 Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP.

Według naszej najlepszej wiedzy zapis ten w poważny sposób ogranicza konkurencję i uniemożliwia optymalizację oferty Partnera Prywatnego. W szczególności układ technologiczny narzucony przez Podmiot Publiczny w SIWZ, jest nietypowy w zakresie połączenia technologii spalania dla odpadów o kaloryczności 9-14 MJ/kg i pól suchym systemem oczyszczania spalin opisanym w detalach w SIWZ. Ponadto regulacja w zakresie wymaganych od Partnera Prywatnego referencji, o których mowa w pkt 1.1. p ppkt 2 Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP w tym zakresie jest całkowicie niezrozumiała i niejasna, powoduje ryzyko różnej jego interpretacji przez wykonawców i co za tym idzie potencjalnych sporów w tym zakresie.

Dlatego prosimy o usunięcie wymogu przedstawienia przez Partnera Prywatnego ww. referencji tj. usunięcia pkt 17.20.7 SIWZ oraz usunięcia odniesień do ww. referencji z pkt 1.1. p ppkt 2 Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP oraz przypisu nr 1 do tego postanowienia.

Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na usunięcie powyższych regulacji prosimy o potwierdzenie, że ww. referencje, o których mowa w pkt 1.1. ppkt 2 Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP:

- mogą być oddzielne dla: (i) kotła (ii) paleniska rusztowego oraz (iii) układu oczyszczania spalin
- nie stanowią referencji w rozumieniu doktryny prawa zamówień publicznych (poświadczeń należytego wykonania robót lub usług przez wykonawcę jako spełnienia wymogów Zamawiającego określonych w SIWZ)
- stanowią oświadczenie wiedzy Partnera Prywatnego w zakresie przykładowych rozwiązań referencyjnych, że dany element został zastosowany i funkcjonuje (działa) w konkretnej instalacji.

oraz o zmianę:

a) pkt 1.1. ppkt 2 Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP w następujący sposób:

"opis techniczny oferowanych urządzeń i układów Kotła w podziale na poszczególne elementy techniczne z podaniem ~~rozwiązań referencyjnych~~ ich przykładowych zastosowań zgodnie z wymaganiami SIWZ dla paleniska, Kotła i układu oczyszczania spalin¹"

b) przypisu nr 1 do tego fragmentu:

"Partner Prywatny wskaże po dwa przykłady Zastosowane zastosowania rozwiązań proponowanych rozwiązań w zakresie: (i) kotła ~~wraz z~~ (ii) paleniskiem rusztowym i (iii)

~~rozwiązania instalacji oczyszczania spalin będą posiadały co najmniej dwa referencyjne zastosowania na skalę przemysłową dla spalania odpadów komunalnych. Referencyjne Przykładowe paleniska rusztowe będą posiadały pola paliwowe umożliwiające spalanie paliwa o wartości opałowej w całym zakresie 9-14 MJ/kg. Referencje Ww. przykłady zostaną przedstawione opisane w Ofercie."~~

c) pkt 17.20.7 SIWZ

"~~opis przykładowych referencji~~, o których mowa w przypisie do pkt. 1.1. ppkt 2 Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do projektu Umowy PPP,"

Brak usunięcia powyższych wymogów lub alternatywnie zmiany tych postanowień zgodnie z powyższym, powoduje ryzyko różnej jego interpretacji przez wykonawców i co za tym idzie potencjalnych sporów w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż niniejszym:

1. **Wykreśla pkt 17.20.7 SIWZ w dotychczasowym brzmieniu w całości,**
2. Pkt. 3.1.1 ppk 1 Załącznika SIWZ_XI EC_A_I_1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji otrzymuje brzmienie:

„1. Dobór rozwiązań technologicznych ITPO, w tym kotła wraz z paleniskiem rusztowym i rozwiązania instalacji oczyszczania spalin stanowi zakres odpowiedzialności Partnera Prywatnego.”

3. Pkt 1.1 ppk 1 lit. a Załącznika XII Specyfikacja Techniczna Instalacji. otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Dla Kotła ITPO

- *uzasadnienie wyboru oferowanej technologii spalania.*
- *parametry procesowe pracy wraz z opisem konstrukcji Kotła.*
- *opis techniczny oferowanych urządzeń i układów Kotła w podziale na poszczególne elementy techniczne:*
 - *Rodzaj paleniska i sposób chłodzenia,*
 - *Konfiguracja ciągów opromieniowanych i ciągu konwekcyjnego,*
 - *Sposób zabezpieczenia przed agresywnym działaniem korozyjnym i erozyjnym spalin,*
 - *Urządzenia oczyszczania powierzchni wymiany ciepła – opis koncepcji utrzymania czystości powierzchni ogrzewalnych Kotła,*
 - *Palniki rozruchowo-wspomagające,*
 - *Wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego (ilość/ typ/ wydajność),*
 - *Układ odzūżlania, popiołów paleniskowych z instalacjami pomocniczymi,*
 - *Układ sterowania i optymalizacji procesem pracy paleniska i Kotła,*

- *Pompy wody zasilającej (ilość/ typ/ wydajność),*
- *Stany pracy rozruch/odstawienie."*

Ponadto zamawiający postanowił wykreślić przypis nr 1 do pkt 1.1 ppk 1 lit. a Załącznika XII Specyfikacja Techniczna Instalacji, dotyczący referencji.

Pytanie nr 3

Dostawcy i Producenci oferowanych urządzeń zgodnie Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP

Prosimy o zmianę trzeciego akapitu wstępu Załącznika nr XII Specyfikacja Techniczna Instalacji do Umowy PPP w następujący sposób:

"W kwestionariuszach w pozycji Producent Partner Prywatny przedstawi dla kotła wraz z rusztem jednego wybranego dostawcę, a dla pozostałego wyposażenia listę co najwyżej trzech (3) potencjalnych producentów dla oferowanych urządzeń. Za wyjątkiem kotła Zamawiający dopuszcza zmianę pProducentów urządzeń i instalacji w trakcie realizacji Umowy przez Partnera Prywatnego jeśli urządzenia i instalacje nowych producentów spełniają wymogi z Załącznika nr XII do Umowy PPP załączonego przez Partnera Prywatnego do Oferty. Takie zmiany nie stanowią zmiany Umowy PPP. będą dokonywane na podstawie Załącznika XXXIV do Umowy PPP „Wzór Karty Zmiany”"

Ryzyko wykonania instalacji zgodnie z wymogami SIWZ i założeniami Oferty spoczywa w pełni na Partnerze Prywatnym, dlatego Partner Prywatny powinien mieć swobodę w wyborze producentów urządzeń i dokonywaniu ich zmian, jeśli urządzenia i instalacje nowych producentów spełniają wymogi z Załącznika nr XII do Umowy PPP załączonego przez Partnera Prywatnego do Oferty. Uzyskanie zgody Podmiotu Publicznego na zmianę producenta zgodnie z procedurą zmiany Umowy PPP, która trwa 120 dni, spowoduje opóźnienie w realizacji Przedsięwzięcia i może uniemożliwić Partnerowi Prywatnemu należyte wykonanie obowiązków umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Pkt 17.1.13 Umowy PPP

Rozumiemy, że "połączenia i synchronizacje" oprogramowania, o których mowa w pkt 17.1.13 Umowy PPP mają być dokonane przez Partnera Prywatnego w sposób bezprzewodowy (np. w technologii wireless?)

W związku z powyższym prosimy o zmianę zdania drugiego pkt 17.1.13 Umowy PPP w następujący sposób:

"(...) Ponadto Partner Prywatny przeprowadzi bezprzewodowo niezbędne połączenia i synchronizacje Oprogramowania Partnera Prywatnego i Oprogramowania Osób Trzecich, tj.

systemów funkcjonujących w Instalacji z systemami Podmiotu Publicznego w celach wskazanych w pkt. 17.1.10 oraz gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień Umowy. (...)"

Brak wprowadzenia powyższej zmiany niepotrzebnie zwiększy cenę Partnera Prywatnego, który będzie musiał wliczyć do kosztów inwestycyjnych Przedsięwzięcia wydatki związane z dokonywaniem połączenia w sposób inny niż bezprzewodowo tj. w szczególności wydatki związane z zakupem i instalacją kabli.

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia dokonać zmian w pkt 17.1.13 Umowy o PPP, nadając mu następujące brzmienie:

*„17.1.13. Partner Prywatny zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy, w tym na dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, kompatybilność dostarczonego Oprogramowania Partnera Prywatnego i Oprogramowania Osób Trzecich, ich połączenie lub zsynchronizowanie, w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów we wszystkich sytuacjach, gdy realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa Eksploatacja Instalacji będą tego wymagały. **Ponadto Partner Prywatny zapewni wymianę niezbędnych informacji za pomocą GSM lub szyfrowanego połączenia internetowego z Podmiotem Publicznym w celach wskazanych w pkt. 17.1.10 oraz gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień Umowy.** Uprawnienia nadawane Podmiotowi Publicznemu zgodnie z niniejszym punktem będą pozostawać w bezpośrednim związku z eksploatacją Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie Termicznego Przekształcania Odpadów, wytwarzania Energii i Eksploatacji oraz innych procesów określonych w PFU i Umowie realizowanych przez Podmiot Publiczny w miejsce Partnera Prywatnego. Niniejszym Podmiot Publiczny zrzeka się uprawnienia do wypowiedzenia licencji do Danych Podmiotu Publicznego w okresie, na który licencja została udzielona, w innych przypadkach niż wskazane w niniejszym punkcie (istotne naruszenie warunków licencji przez Partnera Prywatnego) lub wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny licencji do Danych Podmiotu Publicznego niezgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, Podmiot Publiczny naprawi szkodę poniesioną przez Partnera Prywatnego na zasadach ogólnych.”*

Pytanie nr 5

Uzgodnienia z Podmiotem Publicznym oraz Inżynierem Kontraktu w zakresie wskazanym w Załączniku XI do Umowy PPP Programie Funkcjonalno-Użytkowym

Rozumiemy, iż obowiązek Partnera Prywatnego w zakresie uzgadniania dokumentacji oraz innych kwestii w wskazanych w Załączniku XI do Umowy PPP Programie Funkcjonalno-Użytkowym, należy rozumieć zgodnie z Umową PPP i Załącznikiem X Wymagania dotyczące Instalacji, które przewidują jedynie obowiązek przedstawiania Podmiotowi Publicznemu i

Inżynierowi Kontraktu dokumentacji celem ewentualnego przedstawienia przez nich uwag, które nie wiążą Partnera Prywatnego, a który jedynie ma się do nich odnieść.

W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie z Załącznika XI do Umowy PPP wszelkich postanowień, zawierających obowiązek dokonania przez Partnera Prywatnego uzgodnień z Inżynierem Kontraktu lub Podmiotem Publicznym. Dotyczy to w szczególności:

pkt 1.3, pkt 1.5, pkt 2.1.2, pkt 3, pkt 3.1. i pkt 3.2, pkt 8, pkt 9.1.5, pkt 10.1.2 Załącznika XI do Umowy PPP EC.A.I.11 Dokumentacja.

Wszelkie tego typu postanowienia są błędne jako niezgodne z ww. procedurą dokonywania uzgodnień pomiędzy Partnerem Prywatnym zawartą w Umowie PPP i w Załączniku X Wymagania dotyczące Instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadkach wskazanych przez Wykonawcę chodzi o procedurę uzgodnień w rozumieniu właściwych punktów Umowy o PPP i Załącznika nr X do Umowy o PPP, w szczególności rozdziału 4 Załącznika nr X do Umowy o PPP.

Pytanie nr 6

Pkt 3.2.1. ppkt 19 dokumentu Załącznik XI do Umowy PPP EC A.I.1 Szczególne Wymagania Techniczne dla Instalacji

Prosimy o usunięcie postanowień w zakresie budowy kotła w zakresie danych liczbowych:

pkt 3.2.1. ppkt 19 dokumentu Załącznik XI do Umowy PPP EC A.I.1 Szczególne Wymagania Techniczne dla Instalacji

Regulacja ta stanowi zbyt daleką ingerencję w technologię Partnera Prywatnego nie mającą wpływu na parametry Instalacji – parametry wydajności jak i trwałości. Partner Prywatny ponosi ryzyko dostępności i dyspozycyjności Instalacji ITPO. Detale dotyczące konstrukcji kotła niepotrzebnie podniosą cenę poprzez narzucenie dostawcy Kotła niestandardowych (dla niego) rozwiązań technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania zawarte we wskazanym przez Wykonawcę punkcie są standardowe dla instalacji termicznego przekształcania odpadów i zapewniają poprawną pracę kotła.