

Olsztyn, dnia 13.05.2019 r.

ZESTAW (1)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy złożone do postępowania nr *MPEC/PE-EZ/115/19* na dostawę systemu rur preizolowanych

PYTANIE 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wymagania ujęte w Tabeli 4-1 winny być wykonane na rurze z barierą dyfuzyjną, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wyroby z takim rozwiązaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parametry wytrzymałościowe określone w punktach 2 oraz 3 Tabeli 4-1 dotyczą konkretnego systemu surowcowego, metody produkcji i producenta.

W związku z tym, jeżeli producent oferuje rury z barierą dyfuzyjną lub bez, protokoły z badań powinny zawierać informację o sposobie produkcji i stosowaniu lub nie stosowaniu bariery dyfuzyjnej, co powinno być potwierdzone informacją w Krajowej Ocenie Technicznej oraz stosownym oświadczeniem producenta.