

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/192/20) pn. **„Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego-Wyszyńskiego- IVa etap, od punktu Z38 do punktu Z51”** w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II”

Pytanie nr 1

W załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 23 Elementy rurociągów ciepłych z rur prefabrykowanych o śr. 508/710 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st L=1,2m ilość =0szt natomiast w zestawieniu materiałów dołączonym do dokumentacji 24szt tyle samo na schemacie montażowym. Proszę o podanie ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji a następnie zamontować na sieci.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 2

W załączonym przedmiarze robót brakuje odgałęzienia prefabrykowanego L=2m A1,1m - 2szt. Proszę o potwierdzenie iż odgałęzienie należy przyjąć do kalkulacji a następnie zamontować na sieci. W której pozycji przedmiaru należy doliczyć powyższe elementy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 3

Przedmiar robót nie zawiera również pozycji z zestawienia materiałów od nr 9-20 czyli pianki montażowe, zawory odcinające prefabrykowane, końcówki termokurczliwe, taśmy ostrzegawcze, taśmy papierowe, łączniki zaciskowe, lut, pasta lutownicza, drut miedziany, podtrzymka drutu. Proszę o informację czy elementy wymienione w zestawieniu materiałów a zdaniem wykonawcy niezbędne do użycia i montażu na sieci należy wycenić a następnie wykonać na sieci? W której pozycji przedmiaru należy doliczyć powyższe elementy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót brakuje pozycji dotyczącej montażu studni betonowej dn 1200mm czy należy przyjąć do wyceny i montażu? W której pozycji przedmiarowej należy dopisać ten element.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 5

W przedmiarze robót brakuje rury preizolowanej 114,3/2000 12m x 2szt proszę o wyjaśnienie czy ten element należy skalkulować a następnie zamontować na sieci. W której pozycji przedmiaru robót należy doliczyć powyższy element.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 10,11 przedmiaru robót. Wykopu mechaniczne tylko 8,66m³ wykop ręczny 2,166m³. Proszę o podanie właściwej ilości m³ wykopu jaki należy przyjąć do kalkulacji dla wykopów mechanicznych i ręcznych i poprawić przedmiar robót.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 7

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru robót nr 16 - zasypywanie wykopów 0m³ oraz pozycja nr 19 0m³. czy jest to błąd w przedmiarze i jaką prawidłową ilość metrów 3 należy przyjąć do kalkulacji ??

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 8

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących rozebrania i odtworzenia nawierzchni. Bardzo proszę o potwierdzenie iż takie roboty nie muszą zostać wykonane. A jeśli należy rozebrać i odtworzyć teren proszę o wyszczególnienie ile i jakie roboty należy wykonać.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 9

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej badania spawów proszę o potwierdzenie że zamawiający nie wymaga wykonania badania spawów.

Odpowiedź:

Badanie radiologiczne spoin należy uwzględnić w pozycji Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych.

Pytanie nr 10

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących wykonanie prób szczelności. Proszę o potwierdzenie iż zamawiający nie wymaga wykonania próby szczelności.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót - zgodnie z załączonym przedmiarem zamiennym.

Pytanie nr 11

SIWZ punkt IX zamawiający postawił wymóg dla kierownika budowy Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń określone w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy w kierowaniu robotami obejmującymi budowę lub przebudowę co najmniej 1000 mb sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych."

Wnosimy o zmianę zapisu na: "minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku kierownika robót w kierowaniu robotami obejmującymi budowę lub przebudowę co najmniej 1000 mb sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ Rozdział IX, pkt 1.2.2 ppkt a. - warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia Kierownika budowy.

Rozdział IX, pkt. 1.2.2 ppkt.a otrzymuje brzmienie:

„Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń określone w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku kierownika robót w kierowaniu robotami obejmującymi budowę lub przebudowę co najmniej 1000 mb sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych”

Pytanie nr 12

"Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zaświadczenia z Banku dotyczącego zdolności kredytowej wystawionego w okresie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenia wydawane przez Banki są ważne przez okres 90 dni od daty ich wystawienia."

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza złożenia zaświadczenia z Banku dotyczącego zdolności kredytowej wystawionego w okresie wcześniejszym niż 1 jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający określił wymóg złożenia przez Wykonawcę dokumentu- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w *sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz. 1282).

Pytanie nr 13

W załączonym przedmiarze robót pozycje oznaczone numerami 16, 18, 19, 23 są pozycjami zerowymi. Jakie ilości należy przyjąć do wyceny?"

Odpowiedź

Dla pozycji oznaczonej numerami 16, 19 - odpowiedź udzielona na pytanie 7.

Dla pozycji przedmiaru oznaczonej numerem 23 – odpowiedź udzielona na pytanie 1.

Dla pozycji przedmiaru oznaczonej numerem 17 - po demontażu łupin i zbilansowaniu mas ziemnych w poz. 17 i 18 powinno wyjść zero. W przypadku ewentualnego wywiezienia i przywiezienia ziemi na zasypanie wykopów przedmiotowe prace należy ująć do wyceny w pozycji 49.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Rozdział XVII pkt. 3 i 4 w zakresie terminu składania ofert, a także zmiany terminu otwarcia ofert, która otrzymuje brzmienie jak poniżej:

3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25.01.2021 r. godz. 9:45 czasu polskiego. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

4. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 25.01.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy PZP prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, które otrzymuje brzmienie:

Sekcja III 1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1.posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową, tj.: W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna

i zawodowa: Zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłych o średnicy rury stalowej min. Dn 400mm w terenie zabudowanym w technologii rur preizolowanych o długości co najmniej 200 m każda.

Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń określone w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego oraz minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku kierownika robót w kierowaniu robotami obejmującymi budowę lub przebudowę co najmniej 1000 mb sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych.

b) Spawacz – 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami STWiOR – Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 4.7.2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa Ustawy PZP), zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1. Wykazu robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci ciepłych (Załącznik nr 10 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania.

2. Dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z Rozdziałem IX punkt 1.2.1.

3. Wykazu osób zgodnie z Rozdziałem IX punkt 1.2.2. (Załącznik nr 11 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

4. Oświadczenia, że osoby wymienione, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Sekcja IV: Procedura IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 25/01/2021 Czas lokalny: 9:45

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 25/03/2021.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 25/01/2021 Czas lokalny: 10:15.