

Olsztyn, dn. 07.09.2021 r.

ZESTAW (2)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy złożone do postępowania nr MPEC/PE-EZ/184/21 pn. *„Dostawa miału węglowego w ilości 12 000 Mg”*.

Pytanie 1.

Proszę o informację jakie będą naliczone kary za przekroczenie azotu o 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż w przypadku stwierdzenia, że zawartość azotu w dostarczonym miale przekracza poziom określony w § 1 umowy, w pierwszej kolejności skorzysta z zapisu § 5 ust. 1 umowy o brzmieniu *„W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczany węgiel nie spełnia wymogów zawartych w § 1 ma prawo odmówić przyjęcia Dostawy (odbiór Dostawy przez Wykonawcę z placu składowego przy ul. Słonecznej odbywa się na koszt Wykonawcy)”*. Zgodnie z przytoczonym fragmentem umowy miał nie zostanie przyjęty i będzie zwrócony na koszt Wykonawcy.

Z kolei zapis § 6 ust. 2 projektu umowy o brzmieniu *„W przypadku, jeśli na skutek dostarczenia przez Wykonawcę miału o gorszych niż zamówione parametrach, Zamawiający zostanie obciążony karami za przekroczenie dopuszczalnej emisji związków siarki lub azotu do atmosfery, Wykonawca pokrywa koszty z tego wynikające, a w szczególności sumę naliczonej kary i koszty pomiaru kontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.”* dotyczy sytuacji, gdy zawartość azotu w paliwie spowoduje wystąpienie przekroczeń standardu emisyjnego i Zamawiający zostanie obciążony karami. W tym przypadku wg zapisu jw. Wykonawca pokrywa 100% kary i koszty pomiaru.