

Olsztyn, dnia 25.01.2018 r.

ZESTAW (3)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/7/18) na *Przebudowę sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Wojska Polskiego – etap I w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I”*.

Pytanie 1.

W związku z przygotowywaniem oferty na w/w przetarg, po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową stwierdzamy następujące rozbieżności w załączonej dokumentacji przetargowej.

Zestawienie materiałów

Sieć ciepła od punktu PW do Z40

Poz. Nr 11 219,1-60,3 odpow/odwod. prefabrykowane - 6 szt.

Wg profilu - 4 szt

Wg kosztorysu - 6 szt

Poz. Nr 15 219,1-60,3 odgałęzienie prefabrykowane - 6 szt

Wg profilu - 4 szt

Wg kosztorysu - 6 szt

Brak w zestawieniu i kosztorysie

219,1 zawór odcinający z poj. odp/odw - 2 szt

168,3-48.3 odpow/odwod. prefabrykowane - 2 szt

Odgałęzienie – O – sieć ciepła w kierunku Małeckiego/Puszkina

Wg zestawienia

Poz. Nr 28 168,3 zawór odcinający - 2 szt

Wg kosztorysu poz. Nr 3.1.3.24 zawór odcinający z poj. odwodnieniem 2 szt

Odgałęzienie – O6 – sieć /przyłacz Rataja/Puszkina

Punkt O6h' 139,7-42,4 odgałęzienie prefabrykowane - 2 szt

Wg profilu i kosztorysu jest

Wg schematu – to jest odgałęzienie 139,7-60,3

Poz. Nr 23 wg zestawienia

114,3-60,3 odgałęzienie prefabrykowane - 4 szt

Wg kosztorysu poz. Nr 3.7.3.22 - 2 szt

Wg zestawienia

Poz. Nr 33 139,7 zawór odcinający - 2 szt

Wg kosztorysu

poz. 3.1.3.24 zawór odcinający z poj. odwodnieniem - 2 szt

Elementy i urządzenia alarmowe / uziemienia puszek kable i detektory wg SIWZ – dostarcza MPEC /

W kosztorysie zostały te elementy ujęte w następujących pozycjach:

Poz. nr 3.7.3.35 Detektor - 1 szt

Poz. nr 3.9.2.17	Uziemienie	- 1 szt
Poz. nr 3.9.2.18	Detektor	- 1 szt
Poz. nr 3.11.1.9	Uziemienie	- 1 szt
Poz. nr 3.11.1.11	Detektor	- 1 szt

Ze względu na brak możliwości dokonania zmian w załączonym przedmiarze będącym podstawą wyceny robót / wymóg SIWZ /
prosimy o pilne wyjaśnienie w/w rozbieżności w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2

W związku z przygotowywaniem oferty na w/w przetarg,
po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową stwierdzamy następujące rozbieżności w załączonej dokumentacji przetargowej.
Zestawienie materiałów

Sieć cieplna od punktu PW do Z40

W kosztorysie w pozycji nr 2.3.11 jest ujęty zawór odcinający z poj. odwodnieniem dn 76,1/140 - 2 szt.

w zastawieniu materiałów oraz na schematach i profilach tego zaworu brak

Proszę o wyjaśnienie w/w rozbieżności w dokumentacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieszcza poprawiony przedmiar po weryfikacji na stronie http://www.bip.mpec.olsztyn.pl/redir/przetargi?zamowienie_publiczneID=343.