



***MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.***

10-710 OLSZTYN UL.SŁONECZNA 46

tel. /89/ 524 12 27 fax. /89/ 524 02 10

REGON: 510620015 NIP: 739-02-00-206

ZNAK SPRAWY: MPEC/PE-EZ/38/18

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE BADAŃ
WIZUALNYCH I RADIOGRAFICZNYCH
POŁĄCZEŃ SPAWANYCH RUR STALOWYCH**

Olsztyn, marzec 2018 r

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DLA OFERENTA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych – doprogowych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Olsztynie i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 20.07.2017 r.; Dz.U. 2017r. poz. 1579)

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wizualnych i radiograficznych połączeń spawanych rur stalowych sieci ciepłej w zakresie średnic od Dn 25 do Dn 600.

II. Szczegółowy przedmiot zamówienia:

- **Wykonanie prześwietleń radiograficznych złączy spawanych na rurach stalowych sieci ciepłej.**
- **Badanie radiograficzne złączy spawanych powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1435, a ocenę wg PN-EN 12517 poziom akceptacji „3”.**
- **Badania wizualne należy wykonać wg PN-EN 970, a ocenę wg PN-EN ISO 5817 poziom jakości „D”.**
- **Na wniosek Zamawiającego dla dłuższych sieci przy konieczności wykonania szeregu prześwietleń Wykonawca wykona szkice z zaznaczeniem prześwietlonych złączy spawanych.**
- Reakcja Wykonawcy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego może wynosić maksymalnie 24 h (awaryjna reakcja w czasie 2-4 h).
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołu z badań w terminie 7 dni od ich wykonania oraz do przekazywania informacji telefonicznej i e-mail w ciągu 24 h od wykonania badań.
- Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność w czasie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

III. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca złoży jedną ofertę.
2. **Formularz oferty oraz wszystkie strony oferty w tym wszystkie strony załączników będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.**
3. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych**
6. Termin związania ofertą 30 dni.

IV. Wymagane warunki, jakie powinien spełniać Wykonawca:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia - posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania prac w zakresie prześwietleń połączeń spawanych.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - posiadanie sprzętu do wykonania przesświetleń połączeń spawanych.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych i podpisanych przez Wykonawcę dokumentów bezwzględnie wymaganych zgodnie z pkt VI SIWZ poniżej.

V. Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres **12 miesięcy** od daty jej podpisania.

VI. Dokumenty bezwzględnie wymagane:

1. Kopia KRS lub wpis CEIDG.
2. Wykonawca w terminie do trzech tygodni po zawarciu Umowy (jednak nie później niż przed pierwszą płatnością) przedłoży:
 - a. Zaświadczenie potwierdzające, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT/podatnikiem VAT UE,
 - b. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych – wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz urzędu miasta/ gminy (podatek od nieruchomości) nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem zawarcia umowy.
3. Udokumentowanie posiadania stosownych uprawnień do wykonywania prac w zakresie prześwietleń połączeń spawanych.
4. Zaprojektowany przez Wykonawcę projekt umowy (**załącznik nr 1**)
5. Podpisane oświadczenie (**załącznik nr 2**)
6. Oferta z cenami za wykonanie prześwietlenia i badania wizualnego 1-go połączenia spawanego (**załącznik nr 3**)
7. Udokumentowanie posiadanego sprzętu do wykonania przeswietleń połączeń spawanych.

VII. Termin wykonania zamówienia:

Sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

VIII. Składanie ofert:

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego podany na wstępie, z napisem na kopercie: „Wykonanie badań wizualnych i radiograficznych połączeń spawanych” lub osobiście w kancelarii (parter)
2. **Termin składania ofert do dnia: 14.03.2018 r. godz.12:00.**
3. **Termin otwarcia ofert: 14.03.2018 r. godz. 12:30**
4. **Otwarcie ofert jest jawne.**
5. **Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna MPEC.**
6. **Termin związania ofertą: 30 dni.**

IX. Opis kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny i wyboru ofert: cena 100 %

X. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli w trybie jej sprawdzania stwierdzi, że oferta nie spełnia warunków zawartych w SIWZ.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się drogą pisemną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są :
Zbigniew Kulesza e-mail: zkulesza@mpec.olsztyn.pl

XII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu :

1. Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) zostanie umieszczona na stronie internetowej spółki.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

Podpis Kierownika Jednostki
Zamawiającej

UMOWA MPEC/PE-EZ/38/18
PROJEKT

załącznik nr 1

Zawarta w dniu:pomędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000072800, NIP 739-02-00-206 Wysokość kapitału zakładowego 53 394 000 PLN wg stanu na dzień 01.01.2017 r.

Reprezentowanym przez :

1. **Konrad Nowak** - Prezes Zarządu
2.

zwanym w dalszej treści umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

Reprezentowanym przez :

1.

zwanym w dalszej treści umowy „**WYKONAWCĄ**”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badań wizualnych i prześwietleń radiograficznych złącz spawanych rur stalowych sieci ciepłej w zakresie średnic: od Dn 25 do Dn 600, **zgodnie z PN:**
 - a) badanie radiograficzne złączy spawanych będzie przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1435, a ocenę wg PN-EN 12517 poziom akceptacji „3”.
 - b) badania wizualne będzie przeprowadzone wg PN-EN 970, a ocena wg PN-EN ISO 5817 poziom jakości „D”.
 - c) na wniosek Zamawiającego dla dłuższych sieci przy konieczności wykonania szeregu prześwietleń Wykonawca wykona szkice z zaznaczeniem prześwietlonych złączy spawanych.

Ceny netto za wykonanie prześwietlenia i badania wizualnego 1-go połączenia spawanego na podstawie złożonej oferty:

1. Dn 25 - PLN	10. Dn 200 - PLN
2. Dn 32 - PLN	11. Dn 250 - PLN
3. Dn 40 - PLN	12. Dn 300 - PLN
4. Dn 50 - PLN	13. Dn 350 - PLN
5. Dn 65 - PLN	14. Dn 400 - PLN
6. Dn 80 - PLN	15. Dn 450 - PLN
7. Dn 100 - PLN	16. Dn 500 - PLN
8. Dn 125 - PLN	17. Dn 600 - PLN

9. Dn 150 -.....PLN

Do w/w cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12-tu miesięcy od daty podpisania
t. j. od dnia: 2018 r. do dnia: 2019 r.

§ 2

1. Zamawiający, w zależności od potrzeb będzie zlecał w trakcie trwania umowy wykonanie prześwietleń radiograficznych - podając w zleceniu: miejsce, ilość oraz średnicę nominalną rur, na których wykonano spawy.
2. Reakcja Wykonawcy na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego może wynosić maksymalnie 24 h (awaryjna reakcja w czasie 2-4 h).
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokołu z badań w terminie 7 dni od ich wykonania.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji telefonicznej i e-mail w ciągu 24 h od wykonania badań.
5. Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność w czasie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca wykona usługi w terminie, czasie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wykona badanie spoin metodą wizualną oraz wykona prześwietlenia.
3. **Z badań Wykonawca przedstawi protokół na którym określi wszystkie parametry badania oraz daty wykonania prześwietleń.**

§ 4

1. Zapłata nastąpi przelewem, w terminie 30 dni liczonych od daty odbioru prac i doręczenia faktury VAT.

§ 5

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną, za każdy dzień zwłoki w wysokości 100,00 PLN.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

1. Wykonawca w terminie do trzech tygodni po zawarciu Umowy (jednak nie później niż przed pierwszą płatnością) przedłoży:
 - a) Zaświadczenie potwierdzające, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT/podatnikiem VAT UE,
 - b) Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych – wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz urzędu miasta/ gminy (podatek od nieruchomości) nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem zawarcia niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy także po zakończeniu realizacji umowy.
2. W przypadku naruszenia zapisu ust.1 MPEC Sp. z o. o. w Olsztynie może wypowiedzieć umowę, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

1. W umowie mają zastosowanie klauzule:

Klauzula do umów - dotycząca ochrony środowiska.

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zna wymagania prawa w zakresie ochrony środowiska dotyczące czynności, które będą wykonywane podczas realizacji zlecenia, oraz skutków tych czynności (emisja, odpady itp.) i posiada możliwości techniczne i środki aby wymagania te dotrzymać.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie pozwolenia i decyzje wymagane na podstawie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu prac świadczonych na rzecz MPEC Sp. z o.o.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy lub zlecenia, jakiś z dokumentów wymienionych w p-kcie 3 straci ważność lub zostanie zmieniony – należy o tym poinformować Zamawiającego.
5. W sytuacji określonej w p-kcie 4, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla środowiska, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy lub cofnięcia zlecenia.
6. Zdarzenie opisane w pkt 5 nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ma obowiązek usunąć z miejsca realizacji umowy/zlecenia odpady, które powstały tam w wyniku prowadzonych przez niego czynności.

Klauzula do umów - dotycząca BHP.

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami i przepisami wewnętrznymi w zakresie BHP na terenie MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie aktualne dokumenty pracowników, które są wymagane na podstawie obowiązującego prawa pracy, odpowiednio do zakresu

świadczonych prac na rzecz MPEC Sp. z o.o. oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z poświadczenia nieprawdy.

4. Zobowiązuje się Wykonawcę do stałego i skutecznego komunikowania się z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego oraz współpracy pomiędzy właściwymi komórkami organizacyjnymi MPEC, uwzględniając zasady informowania o zagrożeniach i związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych.
5. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w MPEC Sp. z o.o. – Zamawiający okresowo monitoruje pracę Wykonawców.
6. Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania i przestrzegania obowiązujących planów awaryjnych, na wypadek awarii (pożar).
7. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego, bądź zdiagnozowania choroby zawodowej podczas pracy na terenie Zamawiającego, Wykonawca natychmiast informuje przedstawiciela Zamawiającego.
8. Po zakończeniu pracy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku przy pracy, chorobie zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.
9. W sytuacji określonej w pkt 1, jeżeli stan ten może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy lub cofnięcia zlecenia.

§ 9

1. W sprawach w umowie nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla jej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

OFERTA CENOWA

za wykonanie prześwietlenia i badania wizualnego 1-go połączenia spawanego

L.p.	Średnica	Cena netto		Cena brutto
1.		Dn 25		
2.		Dn 32		
3.		Dn 40		
4.		Dn 50		
5.		Dn 65		
6.		Dn 80		
7.		Dn 100		
8.		Dn 125		
9.		Dn 150		
10.		Dn 200		
11.		Dn 250		
12.		Dn 300		
13.		Dn 350		
14.		Dn 400		
15.		Dn 450		
16.		Dn 500		
17.		Dn 600		
		RAZEM:		

e - mail:

Tel. kontaktowy:

Data

Pieczałka i podpis Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz warunkami projektu umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.
5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

Data

Podpis Wykonawcy: