Olsztyn, dnia 06.03.2018 r.

ZESTAW (3)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania *MPEC/PE-EZ/22/18*) *na Przebudowę sieci cieplnych w technologii tradycyjnej na sieć w technologii rur preizolowanych. Zadania:*
1. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żelazna-Towarowa
2. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Marii Curie-Skłodowskiej (Ratusz)
3. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Mroza (od K13-8 do K13-8-6)
4. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dybowskiego
w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I".

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1. W odpowiedziach z dnia 5.03.2018 r został zamieszony poprawiony przedmiar robót. Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 76 montaż rur preizolowanych o śr 508,8/630 2*(151-29,2)= 243,60 m natomiast z dokumentacji projektowej wynika iż powinno być 151*2 = 302m. Proszę o wyjaśnienie skąd wynika tak duża rozbieżność i jaką ilość rurociągów należy przyjąć do obliczenia ceny

Odpowiedź:

W przedmiarze, w poz. 76 - dotyczącej montażu rur, od długości sieci 151 m wynikającej z dokumentacji, odjęto długość prefabrykowanych kolan oraz odgałęzienia.