

Oferenci zadali następujące pytania do postępowania MPEC/PE-EZ/58/18, dotyczącego „Dostawy materiałów elektrycznych”:

1. Poz. 43, 45 zestawienia - na jakie świetlówki 2x18 czy 2x36, 2x58?

Odpowiedź Zamawiającego: 2x36 W

2. Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/2 z poz. 35 zestawienia został wycofany z produkcji proszę wskazać zamiennik.

Odpowiedź Zamawiającego: Ogranicznik przepięć SPCT2-280/2

3. Proszę sprecyzować wymiary opasek z poz. 36, 38, 39, 41 zestawienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 36 opaska kablowa 200x2,5

Poz. 38 opaska kablowa 250x3,6

Poz. 39 opaska kablowa 300x3,6

Poz. 41 opaska kablowa 430x4,8

4. Rurki termokurczliwe o wymiarach z poz. 86, 87, 88 zestawienia nie są produkowane proszę podać prawidłowe wymiary.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 86 rurka termokurczliwa 2/1

Poz. 87 rurka termokurczliwa 6/3

Poz. 88 rurka termokurczliwa 8/4


PREZES ZARZĄDU
Konrad Nowak


WICEPREZES ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNYCH
Lidia Warnel