

Olsztyn, 05.07.2018 r.

ZESTAW (11) - sprostowanie

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

Sprostowanie do odpowiedzi na Pytania nr 34 ZESTAWU (11) z dnia 04.07.2018 r.

Pytanie nr 34

Dotyczy Załącznika SIWZ EC.A.I.2 Paliwa Media, Załącznika SIWZ EC.A.I.1 Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji

Prosimy o ujednolicenie zapisów w SIWZ odnośnie Masy Odpadów oraz wartości kalorycznej.

a) ZAŁĄCZNIK XI DO UMOWY O PPP pkt. 2.8.1

Parametry Paliwa dla ITPO podano w Załączniku EC A.I.2 Paliwa, media.

Dla nowego ITPO Podmiot Publiczny będzie gwarantował 100 000 t/rok Odpadów o średniej wartości opałowej 12,5MJ/kg tj. około 1250TJ energii chemicznej w Paliwie rocznie. Tym nie mniej przewiduje się, że Instalacja będzie umożliwiała przekształcenia większej ilości Paliwa do 110 000 TJ lub paliwa o wyższej kaloryczności do 1350 TJ rocznie przy czasie pracy instalacji wynoszącym 7800h/rok.

b) ZAŁĄCZNIK XI DO UMOWY O PPP pkt. 1.2.1

Zakłada się budowę ITPO spalającego Paliwo z Odpadów ze ZGOK i RIPOK-ów sumarycznie w ilości 100 tys. t/a (maksymalnie do 110 tys. ton) z projektowym średniorocznym czasem wykorzystania mocy znamionowej w Paliwie ITPO na poziomie 7800h/a wynikającym z dyspozycyjności spalarni. ITPO będzie wyposażony w Kocioł rusztowy oraz turbinę parową ciepłowniczą z układem dochładzania wody sieciowej umożliwiającym pracę ITPO z pełnym obciążeniem Kotła w okresie letnim przy odbiorze ciepła z Instalacji na poziomie minimalnym 15MWt.

c) ZAŁĄCZNIK XI DO UMOWY O PPP EC A.I.1 pkt. 2.1.2

Strumień Paliwa kierowanego do Instalacji wyniesie 108 000 t/rok (maksymalnie 110 000 t/rok) przy średniej wartości opałowej Paliwa wynoszącej 12,5 MJ/kg i czasie pracy z mocą nominalną 7800h/a. Moc nominalna kotła będzie wynosiła 48 MWt w paliwie przy zużyciu Paliwa w ilości 13,8 t/h o wartości opałowej Paliwa wynoszącej 12,5 MJ/kg.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 2.8.1 Załącznika XI do Umowy PPP – PFU Część Opisowa EC A.I nadając mu następujące brzmienie:

„Parametry Paliwa dla ITPO podano w Załączniku EC A.I.2 Paliwa, media.

Dla nowego ITPO Podmiot Publiczny będzie dostarczał 100 000 t/rok Odpadów o średniej wartości opałowej 12,5MJ/kg tj. około 1250TJ energii chemicznej w Paliwie rocznie. Tym nie mniej przewiduje się, że Instalacja będzie umożliwiała przekształcenia większej ilości Paliwa do 110 000TJ lub paliwa o wyższej kaloryczności do 1350TJ rocznie przy czasie pracy instalacji wynoszącym 7800h/rok.”

Zamawiający zmienia treść pkt 2.1.2 ppkt 1 Załącznika XI do Umowy PPP EC A.I.1 Szczególne wymagania techniczne dla Instalacji, nadając mu następujące brzmienie:

*„1. Strumień Paliwa kierowanego do Instalacji będzie mógł wynosić 100 000 t/rok przy średniej wartości opałowej Paliwa wynoszącej **13,5 MJ/kg** i czasie pracy z mocą nominalną 7800h/a (maksymalnie 110 000 t/rok dla Paliwa o niższej kaloryczności). Moc nominalna kotła będzie wynosiła 48 MWt w paliwie przy zużyciu Paliwa w ilości 13,8 t/h o wartości opałowej Paliwa wynoszącej 12,5 MJ/kg.”*