

Olsztyn, dnia 28.08.2018 r.

ZESTAW (1)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy złożone do postępowania nr MPEC/PE-EZ/150/18 na przegląd serwisowy instalacji odpylania kotłów wraz z wymianą niezbędnych elementów.

Pytanie 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania MPEC/PE-EZ/150/18 „Przegląd serwisowy instalacji odpylania kotłów wraz z wymianą niezbędnych elementów” proszę o przesłanie dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdział III pkt 3, tj.:

- a) Instrukcja obsługi i eksploatacji instalacji odpylania kotła WR-25 MPEC Olsztyn – Ciepłownia Kortowo Kocioł nr 1 i 2,
- b) Dokumentacja Techniczno – Ruchowa – Odpylacz cyklod filtr typ CF – 8x710/JET (kocioł K1 i K2),
- c) Dokumentacja Techniczno – Ruchowa – Wykonanie nowych układów odpylania spalin za trzema kotłami WR-25 (kocioł K3, K4 i K6),
- d) Dokumentacja powykonawcza MPEC Olsztyn – Instalacja odpylania kotła K3, K4 i K6,
- e) Karta przeglądu serwisowego – odpylania kotła WR-25 K3, K4, K6.

Odpowiedź:

Z uwagi na obszerność dokumentacji wymienionej w Rozdziale III pkt 3 SIWZ w tym dokumentacji zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, a także ograniczone możliwości techniczne zamieszczenia jej na stronie BIP, Zamawiający informuje, że zapoznanie się z materiałami jest możliwe w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.