

ZESTAW (3)

Olsztyn, dnia 05.04.2019 r.

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/74/19) na „**Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT**”.

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej:

- planów zagospodarowania terenu z naniesionymi aktualnymi obiektami budowlanymi i sieciami na mapie w wersji edytowalnej,
- kotłów dla potrzeb zabudowy SNCR K1 i K2 oraz modernizacji kotła K3,
- rzutów i przekrojów kotłowni z pokazaniem konstrukcji stalowej kotłowni,
- kanałów spalin,
- komina,
- fundamentów kotłowni, istniejących instalacji za kotłami, kanałami spalin, kominów itp.,
- schematów technologicznych, elektrycznych i AKPiA,
- planów obiektów do wyburzenia.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie wybranych części dokumentacji i rysunków (przekroje, rzuty) dla kotłów K2 i K3: rysunki zestawieniowe kotłów, części ciśnieniowej, opodestowania, rurociągów w obrębie kotła, rozmieszczenie bandaży oraz udostępnienie danych technicznych kotła i jego podstawowych podzespołów i urządzeń np. ruszty, wentylatorów, pompy itd. – z dokumentacji koncesyjnej i DTR.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o przekazanie schematu jednokreskowego układu elektrycznego Ciepłowni Kortowo, parametrów transformatorów potrzeb własnych, schematu rozdzielni 400V zlokalizowanej w budynku zmiękczalni (głównej rozdzielni RNN), informacji na temat rezerwy bilansu mocy transformatorów i rozdzielni do wykorzystania przez Wykonawcę dla potrzeb zasilania nowoprojektowanych instalacji IOS.

Pytanie nr 4

Prosimy o przekazanie dokumentacji elektrycznej rozdzielni, z której zasilone mają zostać urządzenia IOS.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o wskazanie lokalizacji pomieszczenia nastawni oraz przekazanie jej rysunków aranżacyjnych. Czy nastawnia jest wyposażona w instalację klimatyzacji?

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie DTR przedmiotowych kotłów.

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie pomiarów emisyjnych dla kotła K1 w zakresie badań stężenia NO_x i NH₃ w spalinach. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejącego komina, w szczególności projektu technicznego komina (dokumentacji wykonawczej) oraz ostatniej oceny stanu technicznego komina. Prosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej rzutu przyziemia zawierającego halę kotłów, fundamenty istniejących instalacji odpylania oraz fundamenty kanałów spalin.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejącej suwnicy, która zamontowana jest nad istniejącymi instalacjami.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej istniejących kanałów spalin, przynajmniej rysunek złożeniowy.

Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów emisji z kotła K1, K2, K3.

Prosimy o przekazanie dokumentacji zainstalowanych instalacji odpylania na kotłach K1, K2, K3 oraz K5.

Prosimy o przekazanie/udostępnienie planu istniejącego zagospodarowania terenu Ciepłowni Kortowo.

Odpowiedź na Pytania od 1 do 7:

Zamawiający informuje, że ww. dokumenty, **w zakresie, w jakim Zamawiający jest w ich posiadaniu**, objęte zostały tajemnicą przedsiębiorstwa i będą udostępniane Wykonawcom po podpisaniu przez nich **Klauzuli o zachowaniu poufności** (wzór klauzuli stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ) .

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, iż w Rozdziale XIV SIWZ - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami - Informacje ogólne, dodaje pkt 13 o następującym brzmieniu:

„13. Dokumentację oznaczoną jako tajemnica przedsiębiorstwa - Zamawiającego, Zamawiający przekaze każdemu zainteresowanemu Wykonawcy, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub na płycie CD, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego (na wskazany poniżej adres e-mail) zeskanowanej i podpisanej przez Wykonawcę klauzuli o zachowaniu poufności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszego zestawu odpowiedzi na pytania Wykonawców. Podpisane klauzule o poufności należy przysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”. Zamawiający wymaga, aby klauzule o poufności zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub należycie umocowanego pełnomocnika zgodnie z wymogami obowiązującymi przy podpisywaniu oferty, określonymi w Rozdziale XV SIWZ tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – kwalifikowany podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 162).

Ponadto Zamawiający dodaje do SIWZ Załącznik nr 12 Wzór klauzuli o zachowaniu poufności o treści załączonej do niniejszego zestawu odpowiedzi.

DODATKOWA INFORMACJA

Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia co do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Jednocześnie Zamawiający nie gwarantuje, że przekazane dokumenty (szczególnie w zakresie projektów technicznych) całkowicie odzwierciedlają aktualny stan faktyczny. Jeżeli Wykonawca w celu złożenia oferty posiłkować się będzie tymi dokumentami, to wykonuje to na własne ryzyko i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.