

Olsztyn, dnia 15.04.2019 r.

ZESTAW (3)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy złożone do postępowania nr *MPEC/PE-EZ/79/19* na dostawę części do filtra workowego.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału filtracyjnego dostosowanego do pracy przy podanych parametrach pracy filtra. Jeśli Zamawiający akceptuje zastosowanie innego materiału, prosimy o potwierdzenie czy dobrać go do ciągłej pracy przy temperaturze 180 stopni C - tak jak wynika to z parametrów pracy filtra czy materiał dobrać zgodnie z temperaturą pracy poprzednich worków tj. trwała temperatura pracy 260 stopni C.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania materiału filtracyjnego o parametrach innych niż te, które zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.