Olsztyn, dnia 18.06.2019 r.

ZESTAW (3)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania *MPEC/PE-EZ/125/19*) na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w stole wyspowym zlewu ceramicznego o wymiarach wew. Komory: 380x380x240mm – zlew laboratoryjny.

Odpowiedź

NIE, komora powinna mieć wymiary nie mniejsze niż ok. 530x380x250mm

Pytanie 2

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowane ceramiki litej o kolorze szarej bieli.

Odpowiedź

TAK