

Zestaw (7)

Dot. postępowania pn. „Wymiana silnika 800 kW zespołu kogeneracyjnego TCG2016V16 firmy MWM wraz z obsługą serwisową”.

Wyjaśnienia Zamawiającego i zmiany do SIWZ

Pytanie nr 1.

Prosimy o doprecyzowania sformułowania kompletne sprzęgło. Czy zamawiający ma na myśli gumowy element elastyczny zużywający się? Sprzęgło składa się też z elementów metalowych, które zwyczajowo nie podlegają wymianie. Czy je też należy w kalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wymiany tylko elementu zużywającego się. Niemniej Wykonawca zweryfikuje pozostałe elementy sprzęgła i w razie konieczności ich wymiany Zamawiający pokryje koszty materiałów i robocizny.

Pytanie nr 2.

Czy miesiąc oddania agregatu kogeneracyjnego do eksploatacji, będzie też pierwszym miesiącem w którym wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1.3 umowy MPEC/PE-EZ/254/19?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1.3 umowy nr MPEC/PE-EZ/254/19 w kwocie wynikającej z umowy, proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca miesiąca.

Pytanie nr 3.

Czy świeży olej silnikowy, znajdujący się w zbiorniku oleju świeżego agregatu 800kW, wykonawca będzie mógł przelać do zbiornika oleju świeżego agregatu 400 kW? Jeśli nie, prosimy o wskazania preferowanego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że świeży olej silnikowy, znajdujący się w zbiorniku oleju świeżego agregatu 800kW, Wykonawca będzie mógł przelać do zbiornika oleju świeżego agregatu 400 kW.

Pytanie nr 4.

Czy utylizacja glikolu znajdującego się obecnie w układach chłodzenia silnika 800 kW, leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że utylizacja glikolu znajdującego się obecnie w układach chłodzenia silnika 800 kW leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5.

Wnosimy o poprawienie błędu pisarskiego w „Zestaw 3 odpowiedzi do SIWZ” w odpowiedzi na pytanie 6 c. W odpowiedzi na pytanie 17 w/w zestawu Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu w zakresie przeglądów E10 – E50. W odpowiedzi na pytanie 6c nadal jest zapisany zakres kwalifikacji E60 – E70.

Odpowiedź:

Powinno być:

c) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Dysponowanie doświadczonymi osobami w szczególności co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia kwalifikacyjne „E” i „D” dla grupy I. Urządzenia, Postępowanie nr MPEC/PE-EZ/254/19 12 instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną pkt. 1,2,3,9,10 w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, kontrolno-pomiarowe, montaż.*
- Dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi certyfikat producenta silnika MWM lub właściciela marki silnika MWM potwierdzający możliwość wykonywania serwisu i remontów silników typu TCG2016 w zakresie przeglądów E10 – E50.*

Pytanie nr 6.

§ 4 Umowy MPEC/PE-EZ/254/19. Szacując koszty i podając wartość przedmiotu umowy określonego w §2 pkt 1.3 wykonawca zakłada 36 miesięczny okres (zgodny z SIWZ). Prosimy o podanie, w jakich okolicznościach Zamawiający może wypowiedzieć umowę Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zapis § 4 ust. 3 Umowy nr MPEC/PE-EZ/254/19 wyraźnie precyzuje, że „Strony mogą rozwiązać Umowę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust 1.3 **w każdym czasie** z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.”. Okoliczności nie mają tutaj żadnego znaczenia.