

Olsztyn, dnia 14.02.2020 r.

ZESTAW 3

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/6/20) pn. **„Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego- Wyszyńskiego – III etap, od punktu Z1 do komory P8”** w ramach projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II”.

Pytanie 1.

W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci ciepłych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć ciepłą w technologii rur preizolowanych w Olsztynie o długości ok. 0,5 km, z materiałów Wykonawcy. W pierwszej kolejności wskazać należy, że Zamawiający w zakresie opisującym rury preizolowane wskazał, że rury preizolowane z barierą dyfuzyjną muszą być wykonane tylko i wyłącznie przy zastosowaniu folii aluminiowej a od DN-250 muszą być wyprodukowane metodą ciągłą lub półciągłą (pkt. 3.5. ppkt. 4). Zapis taki wskazuje konkretnego i jedyne go producenta rur preizolowanych. Wprowadzając powyższe zapisy Zamawiający wykluczył w postępowaniu innych producentów. Należy zatem stwierdzić, że biorąc pod uwagę warunki stawiane przez Zamawiającego, postępowanie niniejsze obarczone jest istotną wadą ograniczającą konkurencję, albowiem warunki sformułowane przez Zamawiającego spełnia wyłącznie jeden podmiot funkcjonujący na rynku. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zastosowanie bariery dyfuzyjnej na większych średnicach płaszcza osłonowego powyżej Dzp=500mm jest niezasadne. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie rur produkcji tradycyjnej jako równoważną.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie istniejących sieci ciepłych wykonanych w systemie tradycyjnym na sieć ciepłą w technologii rur preizolowanych, z materiałów Wykonawcy, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną w ofercie technologią rur preizolowanych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Rury preizolowane stanowią zatem tylko jeden z materiałów, stanowiących środek do wykonania robót budowlanych objętych postępowaniem.

Każdy Wykonawca zdolny do wykonania zamówienia ma możliwość nabycia materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót od dowolnych producentów. Zamawiający - zgodnie z art. 30. ust. 4 PZP – dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych, niż wskazane w SIWZ i w załącznikach do niej. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Na obecnym etapie postępowania pytanie Wykonawcy zawierające niejednoznaczny i niemożliwy do zweryfikowania opis rur oferowanych w ramach robót budowlanych nie pozwala potwierdzić równoważności rozwiązania. Po złożeniu przez Wykonawcę oferty, w przypadku wątpliwości dotyczących równoważności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.