

(Zestaw 1)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/210/20) pn. „Dostawa systemu rur preizolowanych”.

Pytanie nr 1

„Czy dla Części II w/w przetargu Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur i kształtek preizolowanych posiadających skuteczną barierę dyfuzyjną objętą procedurą patentową – wyrobów preizolowanych, których podstawę pozytywnej oceny właściwości użytkowych stanowi Krajowa Ocena Techniczna, tj. rur i kształtek preizolowanych z rurą osłonową polietylenową o pogrubionych ściankach, stanowiąca skuteczną barierę dyfuzyjną- barierę wykonaną w inny sposób niż przez umieszczenie folii aluminiowej na styku rura osłonowa PEHD a pianka PUR”.

Ponadto zaznaczamy, że metodą tą zostaną wyprodukowane zarówno rury jak i kształtki preizolowane, co umożliwia pozyskanie przez Państwa lepszej oferty pod względem technicznym, niż oferty z rurami produkowanymi metodą ciągłą lub półciągłą, gdzie aluminiowa bariera dyfuzyjna stosowana jest jedynie na rurach prostych. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Rozdział II pkt 2 ust. 2.4. SIWZ.

PROKURENT
Jarosław Kosin
WICEPRZEDSIĘDZIE ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNYCH
Lidia Warnel