

BUD. TLENOWNIA

A coordinate system with a vertical axis labeled 1:100 and a horizontal axis labeled 1:500.

Rzędna terenu istniejącego	144.40	144.40	144.80	146.00	145.60	145.60	146.00	146.00	145.00	144.80	145.00
Rzędna osi rurociągu [m]	143.40 143.70	143.73	143.78	145.00	145.01	145.04	145.05	145.08	145.08	144.80	145.00
Zagłębienie osi rurociągu	1.00 0.70	1.27	1.02	1.00	0.59	0.56	0.95	0.92	0.92	0.20	0.20
Rzędna dna kanału	143.36 143.64	143.67	143.72	144.94	144.95	144.98	145.00	145.03	145.03	144.75	144.75
Odległości [m]	8.70	5.50	19.00	2.40	8.80	2.50	9.40	4.60	4.60	4.60	4.60
Spadek	0.3 %	0.9 %	6.4 %	0.4 %	0.3 %	0.4 %	0.3 %	6.1 %	6.1 %	6.1 %	6.1 %
Odległości [m]	L=8.70	L=5.50	L=19.00	L=2.40	L=8.80	L=2.50	L=9.40	L=4.60	L=4.60	L=4.60	L=4.60
Materiał	2xØ33,7/90										
Długość trasy [m]	0.00	8.70	14.20	33.20	35.60	44.40	46.90	56.30	60.90	60.90	60.90
	PW3	Z17	Z18	Z19	Z19	Z21	Z21	Z23	Z23	Z23	Z23

SIĘBIAORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OLSZTYNIE				Data	Podpis
KŁUZNY iz sieci ciepłowniczej wraz z Wojewódzkiego Szpitala w Zofierskiej 18 w /1) ci ciepłowniczej iistyczny ul. Zofierska 18	Projektował:	mgr inż. T. Kapuś		11.2019	
		sanitarna			
	Sprawdził:	mgr inż. M. Gołęza		11.2019	
EC Sp. z o.o. w Olsztynie		SKALA			NR RYS.
		1 : 500			6