

Oferent zadał następujące zapytania :

1. Czy maksymalna temperatura wody puszczana na SUW nie przekroczy 35°C?
2. Prosimy o wykreślenie pkt. 5.2.str. 5 SIWZ, pomiaru ciepła na potrzeby stacji SUW.

Odpowiedź zamawiającego :

1. Nie przekroczy.
2. Zamawiający wykreśla pkt. 5.2.str. 5 SIWZ oraz § 1 V pkt. 2 str. 4 projektu umowy.

KIEROWNIK
Działu Ciepłowni Kortowo
Wojciech Hryk

DYREKTOR
BIURA DS. PRODUKCJI ENERGII CIEPŁEJ
Wiesław Prokopczuk

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Stanisław Chanowski