

W związku ze złożeniem pytań do postępowania MPEC/PT-HG-26/16 „Budowa i montaż 24 szt. kompaktowych węzłów ciepłych w Olsztynie” – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Komisja Przetargowa udziela odpowiedzi;

PYTANIE 1.

W SIWZ, Część II załączniki – piszecie Państwo, że zawiera on projekty budowlane wraz z Przedmiarami. W załącznikach do przetargu brak jest przedmiarów- gdzie można je uzyskać ?

ODPOWIEDŹ 1:

Przedmiary załączone są na stronie internetowej w zakładce BIP, przetargi i odpowiednio dalej w ogłoszonym postępowaniu.

PYTANIE 2

Czy zakres prac elektrycznych obejmuje wyłącznie prace elektryczne związane z podłączeniem węzła ciepłego do zasilania, czy zakres uwidoczniiony na rysunkach w projekcie technicznym tj. między innymi wykonanie bednarki uziemiającej, oświetlenia, rozdzielnica zawierająca elementy dodatkowe do telemetrii i czy zasilanie jest już w węźle ciepłym, czy należy je doprowadzić np. z głównej tablicy budynku – ile metrów ?

ODPOWIEDŹ 2 .

Roboty elektryczne tj. wykonanie zasilania pomieszczenia węzła ciepłego, uziomu z bednarki ocynkowanej, oświetlenia, gn. 1 faz. jest wykonane przez Administratora budynku i nie wchodzi w zakres prac objętych przetargiem.

Do wykonania pozostało podłączenie z tablicy TWęzła – węzła ciepłego (umieszczonej w pomieszczeniu węzła) z elementami telemetrii.

PYTANIE 3

Czy w pomieszczeniach węzła ciepłego należy wykonać studnię schładzającą z odprowadzeniem wody oraz wentylację grawitacyjną ? Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac budowlanych i elektrycznych.

ODPOWIEDŹ 3

Studnia schładzająca oraz wentylacja grawitacyjna zostanie przygotowana przez Administratora budynku i nie wchodzi w zakres prac objętych przetargiem.

Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac budowlanych i elektrycznych:

Inwestor nie przewiduje robót budowlanych, jednak Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie naprawę ewentualnie wyrządzonych szkód (naprawa uszkodzonych tynków, malowanie pobrudzonych ścian).

Roboty elektryczne Wykonawca kalkuluje samodzielnie na podstawie rys. z Projektu Budowlanego. (w przedmiarze- kalkulacja własna Wykonawcy).

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Stanisław Chanowski
15.04.16