

W związku ze złożeniem pytań do postępowania MPEC/PT-HG-26/16 „Budowa i montaż 24 szt. kompaktowych węzłów cieplnych w Olsztynie” – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Komisja Przetargowa udziela odpowiedzi;

PYTANIE 1

Czy istnieje możliwość zastosowania w węzłach elementów wykonawczych kilku producentów: regulatorów hydraulicznych i zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi we współpracy z regulatorami pogodowymi?

ODPOWIEDŹ 1

Nie dopuszcza się zastosowania zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi we współpracy z regulatorem pogodowym innego producenta.

PYTANIE 2

W opisach projektów węzłów i zestawieniu materiałów węzła wymieniono regulator TROVIS 5576 z RS232, czy może być zastosowany regulator z RS485 z konwersją na RS232 z oddzielnym zasilaczem ?

ODPOWIEDŹ 2

Nie dopuszcza się konwersji RS 485 do RS 232 za pomocą konwertera z oddzielnym zasilaczem. System telemetry, z którym zgodnie z STWiOR powinien współpracować regulator pogodowy, pozwala na łączność poprzez port RS 485 jak i RS 232.

PYTANIE 3

W wymaganiach urządzeń poz.3.3.9. wymieniony jest w opisie regulator różnicy ciśnień i przepływu- co oznacza zapis , że konstrukcja regulatora powinna umożliwiać wymianę siłowników membranowych ?

ODPOWIEDŹ 3

Stwierdzenie, że konstrukcja regulatora powinna umożliwić wymianę siłowników membranowych oznacza, że siłownik membranowy lub membrany siłowników powinny znajdować się w ofercie producenta jako części zamienne.

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
Stanisław Chanowski
Stanisław Chanowski

25.04.2016r.