

W związku ze złożeniem pytań do postępowania MPEC/PT-HG-26/16 „Budowa i montaż 24 szt. kompaktowych węzłów ciepłych w Olsztynie” – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Komisja Przetargowa udziela odpowiedzi;

PYTANIE 1

W wykazie materiałów do węzłów ciepłych w segmencie dotyczącym telemetrii podany jest /Czujnik temp. o zakresie (0-100 stopni Celsjusza) z wyjściem od 4....20mA do pompy Magna 3/ .

Prosimy o podanie typu czujnika temperatury i producenta- dotyczy węzłów w ul.:

Jeziolowicza 25
Jeziolowicza 27
Jeziolowicza 14
Jeziolowicza 16
Jeziolowicza 17
Jeziolowicza 18
Jeziolowicza 19
Jeziolowicza 20
Jeziolowicza 21
Jeziolowicza 22
Jeziolowicza 23
Sobocińskiego 1

ODPOWIEDŹ 1

Czujnik zanurzeniowy o parametrach 0-100 st. C z wyjściem 4-20 mA - firmy Hot-Cold typ HCC-3560 z wyjściem 4-20 mA lub odpowiednik innych producentów, firm np.: Danfos, Aplisens, LimaTherm

Olsztyn, 28.04.2016r

WICEPRZESZESZARZADU
DS. TECHNICZNYCH
Stanisław Chanowski
Stanisław Chanowski